



# 中国国家强制性产品认证证书

编 号：2020312316000028

委 托 人 北京平和创业科技发展有限公司  
地 址 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永兴路 25 号 A 座 206 室  
生 产 者 北京平和创业科技发展有限公司  
地 址 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永兴路 25 号 A 座 206 室  
生 产 企 业 北京平和创业科技发展有限公司  
生 产 地 址 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永兴路 25 号 A 座 206 室  
产 品 名 称 检测端隔离式安全栅  
型 号 规 格 PHD-11DC-33  
防 爆 标 志 [Ex ia Ga] II C  
依 据 标 准 GB3836.1-2010, GB3836.4-2010

认 证 模 式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019《强制性产品认证实施规则 防爆电气》  
和 CNEX-C2301-2019《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 1 页)。

颁发日期 2020 年 09 月 10 日

有效期至 2025 年 09 月 09 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可  
产品  
PRODUCT  
CNAS C208-P

网址：[www.ccc-cnex.com](http://www.ccc-cnex.com)  
[ccc.china-ex.com](http://ccc.china-ex.com)

地址：中国河南省南阳市仲景北路20号  
电话：0377-63239734

邮政编码：473008  
邮箱：[ccc@cn-ex.com](mailto:ccc@cn-ex.com)

CN 0008085



# 中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2020312316000028

第 1 页 共 1 页

## 产品相关信息:

### 1、本证书覆盖产品如下:

- PHD-11DC-11, PHD-11DC-33

本安参数:  $U_m=250VAC/DC$

PHD-11DC-11(2-3), PHD-11DC-33(2-3):  $U_o=17.85VDC$ ,  $I_o=250mA$ ,  $P_o=1.12W$ ,  
 $C_o=0.22\mu F$ ,  $L_o=0.25mH$

PHD-11DC-33(5-6):  $U_o=7.7VDC$ ,  $I_o=80mA$ ,  $P_o=0.15W$ ,  $C_o=6.9\mu F$ ,  $L_o=5.0mH$

PHD-11DC-11(4-5、5-6):  $U_o=15VDC$ ,  $I_o=8.5mA$ ,  $P_o=31.9mW$ ,  $C_o=0.41\mu F$ ,  
 $L_o=100mH$

工作电压: DC24V

防爆标志: [Ex ia Ga] II C

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

### 2、安全使用条件:

- 见产品使用说明书。

### 3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST2008X0305

### 4、证书变更信息: 无

颁发日期 2020年09月10日

主任:



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: [www.ccc-cnex.com](http://www.ccc-cnex.com)  
[ccc.china-ex.com](http://ccc.china-ex.com)

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008  
邮箱: [ccc@cn-ex.com](mailto:ccc@cn-ex.com)